

Приложение 4(11)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ №1  
от М.И.Исеев 20/9 г.

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38»  
169341, Республика Коми, г. Ухта, п. Селью, ул. Целинная д.8  
*(наименование объекта, адрес)*

**Вариант II – места приложения труда**

№ п/п	Функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объекта	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	нет				ОБЩИЕ требования к зоне		Рабочие места для инвалидов: - следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов <b>СП 59.13330.2016 п. 9.3;</b> - должны быть безопасны для здоровья, рационально организованы. При необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида инвалидности, в том числе с учетом <b>ГОСТ Р 51645, СП 59.13330.2016 п. 9.5;</b> - иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - в рабочей зоне помещений должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату в соответствии с <b>ГОСТ 12.1.005</b> , а также соблюдены дополнительные требования, установленные в зависимости от вида заболевания инвалидов <b>СП 59.13330.2016 п. 9.6</b> . Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно <b>СНИП 2.09</b> .		Ремонт ТСР, Опр.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Вариант II места приложения труда	ВНД			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

\*\* указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности места приложения труда оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо обустроить место приложения труда и оборудовать санитарно - гигиеническое помещение в пределах 60 м от места приложения труда. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудникам, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструментами со всеми сотрудниками (организационное решение).